

当社施工モデルハウスでの気密測定結果

相当隙面積C値 $1.2\text{c m}^2/\text{m}^2$

※測定結果は参考であり保証値ではありません

認定番号 関西01200

所有者

スマイルタウン上大野 I A-28号地様

高気密住宅認定書

High airtight house certification

下記の認定住宅について、気密性能試験の結果、
住宅金融支援機構仕様書に基づく
高気密住宅であることを認定いたします。

平成22年7月23日

認定住宅

所在地名	兵庫県姫路市上大野1丁目
住宅構造	スマイルタウン上大野 I 団地 A-28号地様新築工事 在来木造工法

認定結果

測定日	平成22年7月23日
総相当隙間面積	133 m^2
相当隙面積	$1.2\text{ cm}^2/\text{m}^2$

ビルダー

名称	関西住宅販売株式会社
住所	兵庫県姫路市東延末4丁目38番地1
電話番号	072-287-0007



株式会社日本アケア

神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-12 TEL 045-477-1123 FAX 045-477-1124